



## TERVEZŐI NYILATKOZAT KIEGÉSZÍTÉS

**Tárgy: ATIVIZIG vagyonkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kérelme**  
 Balástya Község Belterületi Csapadékvíz-elvezetés Fejlesztése és Rekonstrukciója  
 A3 vízgyűjtő  
 TOP-2.1.3-15 pályázat keretében  
 Vízjogi létesítési engedélyterv; Munkaszám: 2/16.


Tárgyi témában a belterületi csapadékvizeket befogadó főmű kezelőjétől „Befogadói nyilatkozatot és Tulajdonosi hozzájárulást” kértünk. A beadott tervanyagok áttanulmányozását követően az ATIVIZIG illetékes szakágazata tervezői konzultációt kezdeményezett, amelynek megtartására 2016. július 29-én került sor. Az Igazgatóság munkatársaival történt egyeztetés alapján a benyújtott engedélyezési terv kiegészítéseként az alábbi tervezői nyilatkozatot tesszük:

- A Befogadó Kisteleki-főcsatorna torkolatánál tervezett tiltósműtárgy szerkezete, a tiltó lezárásakor teljes zárást biztosít, ezért a CS-3-0 főcsatorna folyásirány szerinti jobb oldalán, a tervben szereplő duzzasztási vízszint (87,30 mBf.) magasságának megfelelő folyás-fenékszinttel, a tiltós műtárgy átereszének feltöltésében egy 30 cm mélységű vasbeton elemekkel burkolt túlfolyó (árapasztó) csatorna kerül kiépítésre. Ennek célja, hogy a tervezett duzzasztási szintnél magasabb duzzasztás ne alakulhasson ki, amelynek már káros mértékű visszahatása lehet a belterületi ingatlanokra. Havária esetén a kialakított szivattyúzási helyen mobilszivattyú üzemeltetésével lehet rásegíteni a zárt tiltó mögötti víztöbblet levezetéséről, amennyiben az árapasztó a terhelést nem bírná (CS-1. Helyszínrajz, CS-31. Részletterv)
- Havária esetére a kijelölt ideiglenes vésztározási hely (Hrsz. 12, 10/28) az A-3. Átnézeti helyszínrajzon jól láthatóan kiemelésre kerül.
- A CS-3-0 főcsatorna és a vésztározó kapcsolata a CS-2. helyszínrajzon kibővített keresztshelvényekkel kerül kidolgozásra.

### Tervezői nyilatkozat csatolt mellékletei:

- A-3. Átnézeti helyszínrajz; 2 pld.,
- CS-1. Helyszínrajz; 2 pld.,
- CS-2. Helyszínrajz; 2 pld.,
- CS-11. Hossz-szelvény, 2 pld.,
- CS-29. Tiltós műtárgy terve, 2 pld.,
- CS-31. Részletterv; 2 pld.

Szeged, 2016. július 29.

  
 -----  
 Andó György

víziközmű tervező  
 CsMMK regisztrációs szám: VZ-TEL/06-0019

Műt. Tervezői  
 6701 Szeged, Mérey u. 6/B.  
 729 SZEGED, Mérey u. 6/B.  
 2/6

Ötvenk  
 2016. 08. 02.  
 Tózsér

  
 -----

Katona Zsolt  
 víziközmű tervező  
 CsMMK regisztrációs szám: VZ-TEL/06-0065