



Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Csongrád Megyei Igazgatóság
6721 Szeged, Juhász Gyula u. 9.
■ Telefon: 06 (62) 819-390, Fax: 06 (62) 819-399, 06 (62) 622-169
■ Web: www.kozut.hu, E-mail: info@csongrad.kozut.hu

Balástya Község Önkormányzata

Iktatószám: CSO- 352/ *h* /2016.

Tárgy: csapadékvíz-elvezető csatorna

Balástya 81/6 és 02/3 hrsz. területen

Ügyintéző: Hegedűs Zsóka

6764 Balástya,

Rákóczi utca 5.

Az Alföldi Agroterv Műszaki Tervező és Tanácsadó Bt. (6722 Szeged, Mérey u. 6/B.) Társaságunkhoz 2016. március 9-én beérkezett kérelmére megvizsgáltuk a Balástya, 81/6 és 02/3 hrsz. területeket, az 5 sz. főút jobb oldalán, a 145+730-146+580 km szelvények között lévő szikkasztóárkot és az alábbiakat állapítottuk meg.

Az 5 sz. főút 145+730 és 145+824 km szelvényei közötti, 02/3 hrsz. terület önkormányzati tulajdonú. Az 5 sz. főút 145+824-146+580 km szelvények közötti, 81/6 hrsz. terület útterülete, a tulajdoni lap bejegyzése szerint: kivett országos közút, tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelője a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövház u. 39.). Az útterület szélessége változó, a közút tengelye általában nem a terület közepén halad. A csapadékvíz-elvezető csatorna létesítését a Balástya, 81/6 és 02/3 hrsz. területeken az 5 sz. főút 145+730-146+580 km szelvények között az út jobb oldalán, a burkolat melletti szikkasztóárok nyomvonalán tervezik.

A szikkasztó árok jelen állapotában a közút területéről származó csapadék víz elszikkasztását biztosítani tudja, de a belvíz elvezetés céljára nem tartjuk alkalmasnak, mivel szakaszosan surjával sűrűn benőtt és a megfelelő esése sem biztosított.


A 5 sz. főút 145+730-146+580 km szelvények között, az út jobb oldalán lévő szikkasztóárkot belvízelvezetés céljára használni az alábbi feltételekkel lehet.


1. Az igénybe venni tervezett szakaszon geodétával ki kell tüzetni a 81/6 hrsz. terület határvonalát.
2. Amennyiben az árok tisztítása, vagy a meder esésviszonyainak módosítása a közút területen kívüli idegen területet igénybevétele teszi szükségessé, az idegen terület tulajdonosától a munkákhoz szükséges hozzájárulást be kell szerezni.
3. A belvíz elvezető árok üzemeltetését és fenntartását Társaságunk nem vállalja, annak üzemeltetéséről és fenntartásról Balástya Önkormányzatának kell gondoskodni.
4. A belvíz elvezető ároknak a belvízelvezető funkció mellett a 5 sz. főút jelzett szakaszáról származó csapadékvíz elvezetését/szikkasztását továbbra is biztosítania kell.

5. Amennyiben az árok üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos közúti munkavégzést terveznek, ahhoz a tervezett munka előtt legalább 3 héttel Társaságunk Csongrád megyei igazgatóságától közútkezelői hozzájárulást kell kérni.
6. A belvízelvezető árok üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatban Balástya Önkormányzatának megállapodást kell kötni a Magyar Közút Nzrt-vel.
7. A belvízelvezető rendszer kialakítása előtt a 81/6 hrsz ingatlan tekintetében az ingatlan bejegyzett vagyonkezelőjétől, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtól a vagyonkezelői hozzájárulást – jelen közútkezelői hozzájárulást mellékelve – meg kell kérni.

Fentiekről egyidejűleg a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot tájékoztatjuk.

Szeged, 2016. március 11.


Hunkó József
megyei igazgató


Kárász József
forgalomtechnikai és
kezelői osztályvezető

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Csongrád Megyei Igazgatóság
6721 Szeged, Juhász Gyula u. 9.
3163

Kapják:

1. Polgármesteri Hivatal, 6764 Balástya, Rákóczi utca 5.
2. Alföldi Agroterv Műszaki Tervező és Tanácsadó Bt.
3. UFO
4. Mérnökség Szeged
5. Irattár